



PRZĘKRÓJ PIONOWY




Dla wykopów technologicznych pod przecisk poziomy A =300x200 cm
Dla wykopów technologicznych pod przewietry horyzontalne A =600x150cm

PRZĘKRÓJ PIONOWY



WIDOK Z GÓRY



SZALOWANIE WYKOPÓW TECHNOLOGICZNYCH
POD PRZECISKI I PRZEWIERTY

- UWAGA:
- Obciążenie naziomu min. 1,00 m od krawędzi wykopu.
 - Alternatywa: szalunki systemowe z uszczelkami gumowymi.
 - Na czas wykonywania robót może okazać się że konieczne będzie obniżenie poziomu wód gruntowych - w zależności od lokalizacji wykopu (igłofiltry wokół wykopu).

Alternatywa: szalunki systemowe.



HAL-SAN				UMOWA NR
ZAKŁAD PROJEKTOWY HALSKI ZBIGNIEW				28/DT/2018
OBIEKT	SIEĆ WODOCIĄGOWA ROZDZIELCZA W UL.BUFOROWEJ I KOSCIUSZKI W WINACH ORAZ W UL.POZIOMKOWEJ W ŻERNIKACH WROCŁAWSKICH			NR RYS. 13
RYSUNEK	SZALOWANIE WYKOPÓW TECHNOLOGICZNYCH			NR ARCH. S - 2
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY			BRANŻA SANITARNA
NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN	PODPIS	DATA	SKALA 1:50
Projektant ZBIGNIEW HALSKI	SIECI SANITARNE 97/79/WBPP		02.2021	