


PODBUDOWA BETONOWA POD ZASUWY



Dn	A	B	C	H	H1
mm	mm	mm	mm	mm	mm
80	400	400	130	250	150
200	550	550	250	350	250

U W A G I :

1. Do połączeń kołnierzowych stosować śruby ze stali ocynkowanej.

Beton C20/25

<b>HAL-SAN</b>				UMOWA NR
ZAKŁAD PROJEKTOWY HALSKI ZBIGNIEW				28/DT/2018
OBIEKT	SIEĆ WODOCIĄGOWA ROZDZIELCZA W UL.BUFOROWEJ I KOSCIUSZKI W MIASTACH ORAZ W UL.POZIOMKOWEJ W ŻERNIKACH WROCŁAWSKICH			NR RYS. 7
RYSUNEK	PODBUDOWA BETONOWA POD ZASUWY			NR ARCH. S - 2
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY			BRANŻA SANITARNA
NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN	PODPIS	DATA
Projektant ZBIGNIEW HALSKI		SIECI SANITARNE 97/79/WBPP		02.2021
				SKALA Schemat