


SCHEMAT PODWIESZENIA ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO



UWAGA

1. Przed podwieszeniem kabli energ. i telek. zastosować dwudzielną rurę osłonową z PCV AROT typ PS

2. O terminie przystąpienia do wykonywania robót ziemnych należy powiadomić wszystkich użytkowników sieci obcych i z nimi zlokalizować położenie i zagłębienie uzbrojenia, uzgodnić warunki prowadzenia robót oraz nadzór nad ich przebiegiem

HAL-SAN				UMOWA NR
ZAKŁAD PROJEKTOWY HALSKI ZBIGNIEW				28/DT/2018
OBIEKT	SIEĆ WODOCIĄGOWA ROZDZIELCZA W UL. BUFOROWEJ I KOSCIUSZKI W MIASTACH ORAZ W UL. POZIOMKOWEJ W ŻERNIKACH WROCŁAWSKICH			NR RYS. 12
RYSUNEK	SCHEMAT PODWIESZENIA ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO W WYKOPIE			NR ARCH. S - 2
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY			BRANŻA SANITARNA
NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN	PODPIS	DATA	SKALA
Projektant ZBIGNIEW HALSKI	SIECI SANITARNE 97/79/WBPP		02.2021	
				Schemat