



24/2017 DT

URZĄD I
W SIECHNICE
Wpłynęło dnia

DOW-G.I.7431.44.2017.BG 04-12-2017

Wrocław, dnia 30.11.2017 r.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Sp. z o.o. Św. Katarzyna
Wpł.
dn. 05-12-2017
Nr. 268

Nr 22656 Zał. 2

DECYZJA Nr 27/2017

Na podstawie art. 93 ust. 2, art. 161 ust 1 ustawy z dnia 9.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 j.t.)

z a t w i e r d z a m

Dokumentację hydrogeologiczną zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych ujęcia wody w miejscowości Groblice

wykonaną przez zespół w składzie: mgr Waldemar Kleśta – nr uprawnień IV-0429, mgr Karol Żaczek

przedłożoną wnioskiem przez: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna.

W dokumentacji określono: zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych w miejscowości Groblice, gmina Siechnice, powiat wrocławski, według stanu na dzień 22.09.2017 r., w wysokości $Q = 100,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $S = 14,03\text{-}17,39 \text{ m}$. Zasoby wyznaczono dla ujęcia składającego się ze studni nr 1 o wydajności $Q = 60,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $S = 14,03 \text{ m}$ oraz studni nr 2 o wydajności $Q = 40,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy $S = 17,39 \text{ m}$.

Jednocześnie na wniosek strony,

u c h y l a m

decyzję Starosty Wrocławskiego nr 373/2017 z dnia 29.06.2017 r. zatwierdzającą „Dokumentację hydrogeologiczną zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych ujęcia wody w miejscowości Groblice” ustalającą zasoby eksploatacyjne studni nr 1 wysokości $Q = 50,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $S = 8,37 \text{ m}$.

Uzasadnienie:

W związku z wykonaniem studni nr 2 oraz ustaleniem nowych zasobów eksploatacyjnych na ujęciu wód podziemnych w Groblicach, składającego się z dwóch studni nr 1 i 2, według stanu na dzień 22.09.2017 r. w wysokości $Q = 100,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $S = 14,03\text{-}17,39 \text{ m}$, decyzję Starosty Wrocławskiego nr 373/2017 z dnia 29.06.2017 r., należało uchylić.



Pouczenie:

Zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.), za wydanie decyzji wniesiono opłatę skarbową w wysokości 10,0 zł (słownie dziesięć złotych).

Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Ministra Środowiska w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za moim pośrednictwem.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Uwagi i zalecenia:

Z związku z możliwością zmiany jakości eksploatowanej wody na ujęciu wód podziemnych w Groblicach, przedsiębiorca powinien wykonywać regularne analizy fizyko-chemiczne wody. Jak wskazuje bowiem analiza materiałów archiwalnych tego rejonu oraz informacja zawarta w przedłożonej dokumentacji, może dojść do zasilania ujmowanego poziomu wodonośnego wodami wysoko zmineralizowanymi z niżej zalegających warstw wodonośnych.

z up. Marszałka
Województwa Dolnośląskiego

Waldemar Kazmierczak
Dyrektor Wydziału Geologii

Otrzymuje:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna
+ 1 egz. Dokumentacji
2. Aa

Do wiadomości:

1. Wojewódzkie Archiwum Geologiczne
+ 1 egz. Dokumentacji
2. Narodowe Archiwum Geologiczne
Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
+ 1 egz. Dokumentacji
3. Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław
+ 1 egz. Dokumentacji
4. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław
5. Burmistrz Siechnic
ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice
6. Wojewoda Dolnośląski
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław